



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голови Держпродспоживслужби

О. П. Шевченко

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.07 2020 р.

№12.2-18-3 / 17244

Об'єкт експертизи Порошки (компоненти А та В) та таблетки для отримання діоксиду хлору, що виготовлені під ТМ «DUTRION», «AQUQUON» та «AQUAPROVE»

виготовлений у відповідності до законодавства країни-виробника

Код за УКТЗЕД 3808

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення; засоби для знезараження питної води в різних системах водопостачання, для реалізації в оптово-роздрібній торгівлі та застосування на об'єктах питного водопостачання та інших об'єктах, що потребують використання питної води

Виробник Дука Продакшн Лтд., а/я 30, 7730 AA Омен, Нідерланди; тел.: (+31) 529-712520; info@duka.nl

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ПП «ЕКОКОМПЛЕКТ», Україна, 49086, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Покровського, 7; тел. 050 2645533; код за ЄДРПОУ 38197674.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну передконтрактна основа

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Якість питної води, обробленої діоксидом хлору, у тому числі виготовленим із порошків, відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», після обробки питної води діоксидом хлору вміст в питній воді через 30 хвилин: залишкового вільного хлору < 0,5 мг/л, хлоритів < 0,2 мг/л, свинцю < 0,01 мг/л, кадмію < 0,001 мг/л, цинку < 1,0 мг/л, міді < 1,0 мг/л.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Під час застосування порошків та таблеток слід дотримуватися вимог інструкції виробника щодо зберігання, застосування, утилізації. Якість питної води повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны» вміст діоксиду хлору в повітрі робочої зони повинен бути $\leq 0,1 \text{ мг/м}^3$, хлориту натрію $\leq 1,0 \text{ мг/м}^3$. Приміщення для застосування порошків та таблеток необхідно обладнувати припливно-витяжною вентиляцією. Персонал, що контактує з препаратами, повинен застосовувати засоби індивідуального захисту (захисні рукавички, окуляри та спецодяг). Утилізувати порошки та таблетки з побутовим сміттям не можна, не дозволяти їх надходження в каналізацію, ґрунти, дренажні системи або водні об'єкти. Зберігати в сухому, прохолодному, добре вентильованому приміщенні, на відстані від горючих матеріалів в щільно закритій та запечатаній тарі.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Порошки (компоненти А та В) та таблетки для отримання діоксиду хлору, що виготовлені під ТМ «DUTRION», «AQUQUON» та «AQUAPROVE» за наданими заявником зразками відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно з даними виробника: порошків - п'ять років, таблеток – три роки за умов дотримання умов зберігання

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо повинна надаватися етикетка з інформацією від виробника щодо умов зберігання, застосування, утилізації препаратів, тари та терміну придатності

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку.


Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва ПАМНУ» 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел.: (044) 292-14-49

Протокол експертизи № 999 від 27.07.2020 року
(найменування місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Нолька Н.С.
(прізвище, ім'я, по батькові)




(підпис)